



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА

ПРОКУРАТУРА  
ЗАВОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДА КЕМЕРОВО

ул. Кирова, д. 53, г. Кемерово,  
Кемеровская обл., Россия, 650992

30.05.2025 № 7-02-2025

Директору ГАУ «КРЦ «Фламинго»

Полковникову Игорю Александровичу

Кемеровская область, город Кемерово,  
ул. Свободы, д.9 к.а, 650070

flamingo42@mail.ru

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений  
требований закона

Прокуратурой Заводского района города Кемерово проведена проверка исполнения требований законодательства к антитеррористической защищенности, пожарной безопасности объектов (территорий) и санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности ГАУ «КРЦ «Фламинго».

Согласно статье 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Согласно пункту 1 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР), правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В силу статьи 37 Закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны,

СП № 056020

Прокуратура Заводского района г. Кемерово  
Кемеровской области - Кузбасса  
№ 7-02-2025/Прлн225-25-20320007

разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности (абзац 20 статьи 37 Закона № 69-ФЗ).

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ) принят в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона № 123-ФЗ к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

В соответствии с частью 1 статьи 6 Закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) Выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона;

2) Пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

3) Выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

4) Выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

5) Результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты.

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 утверждены санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПин 2.3/2.4.3590-20).

Правила и нормы СанПин 2.3/2.4.3590-20 устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека биологических, химических, физических и иных факторов среды обитания и условий деятельности при оказании услуг общественного питания населению, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).

Согласно статье 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона «О противодействии терроризму» Правительством Российской Федерации разработано постановление Правительства РФ от 13.05.2016 № «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Постановление).

Постановление устанавливают комплекс мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - объекты (территории), включая вопросы инженерно-технической укреплённости этих объектов (территорий), их категорирования, контроля за выполнением настоящих требований и разработки паспорта безопасности объектов (территорий).

В ходе проверки исполнения требований антитеррористической защищенности ГАУ «КРЦ «Фламинго», расположенного по адресу г. Кемерово, ул. Свободы, 9 «А» проверено соблюдение требований законодательства, направленного на обеспечение безопасности посетителей и работников в социальном учреждении (оснащение инженерно-техническими средствами охраны, состояние технической укреплённости, состояние физической охраны, наличие организационно-распорядительных документов). В соответствии с установленной объекту 1 (первой) категорией опасности, выявлены следующие нарушения требований постановления Правительства РФ от 13.05.2016 № 410:

- в нарушение п.п. 15 «В» подпункт 5, 18 «Б» Постановления — объект не оборудован системой оповещения находящихся на объекте (территории) лиц об угрозе совершения террористического акта.

Также, в нарушение указанных выше норм в ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства:

- в нарушение п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 окна в помещениях не оборудованы москитными сетками;

- в нарушение п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 в игровой комнате дневного стационара установлен диван с дефектами обивки, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;

- в нарушение п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 в массажном кабинете № 3, лекотеке (кабинет № 2), кабинете психолога № 36, кабинете логопеда № 37 отмечены перегоревшие, неисправные электролампы;

- в нарушение п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 в музыкальном зале для искусственного освещения используются электролампы разного спектра светового излучения;

- в нарушение статьи 14 раздела 2 пункта 4 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов» на пищеблоке раковины для мытья рук в овощном цехе, моечном цехе не обеспечены мылом, полотенцами, условия для соблюдения правил личной гигиены сотрудниками пищеблока не созданы;

- согласно экспертному заключению от 26.05.2025 № 1441/007-ОГДиПв нарушение Раздела II п. 2.8 СанПин 2.3/2.4.3590-20 блюда «Свекла отварная с маслом», а также «Щи с капустой и картофелем» не соответствуют требованиям указанной нормы.

Помимо этого, в ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

- в нарушение пункта 31 ППР ковровые дорожки на путях эвакуации главного входа на первом этаже не закреплены, чем нарушены требования;
- в нарушение пункта 26 ППР запоры (замки) на двери эвакуационного выхода (центральный вход) на первом этаже не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;
- в нарушение пункта 31 ППР запоры (замки) на двери эвакуационного выхода из актового зала на втором этаже не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;
- в нарушение пп. «Б» п. 27 ППР на втором этаже в отделении дневного пребывания допускается расположение мебели на путях эвакуации.

Указанные нарушения являются недопустимыми, поскольку ненадлежащая работа по принятию мер к соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы противопожарных требований, требований антитеррористического и санитарно-эпидемиологического законодательства, может создать угрозу для жизни и здоровья неограниченного круга лиц.

Причинами и условиями, способствовавшими допущенным нарушениям требований федерального законодательства, является ненадлежащее исполнение должностными лицами своих служебных обязанностей, а также отсутствие с Вашей стороны контроля за деятельностью подчиненных сотрудников.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление. О дне и времени рассмотрения данного представления сообщить в прокуратуру района.
2. Принять исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений действующего законодательства, а также причин и условий, им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушение закона, к дисциплинарной ответственности.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок в письменной форме.

Заместитель прокурора района



Е.М. Голушко