



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРОКУРАТУРА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ –
КУЗБАССА**

**ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА КЕМЕРОВО**

ул. Кирова, д.53, г. Кемерово,
Кемеровская обл., Россия, 650992



Директору ГАУ «Кемеровский
реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными
возможностями «Фламинго»

Полковникову И.А.

ул. Свободы, д 9а, г. Кемерово, 650070

28.02.2023 №Прдр-20320005-73-23/-20320005

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой города на основании пункта 4 плана работы прокуратуры города на I полугодие 2023 года проведена проверка соблюдения государственным автономным учреждением «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» (далее – ГАУ «КРЦ «Фламинго») законодательства в сфере социального обслуживания населения, санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности и антитеррористического законодательства.

Статья 7 Конституции Российской Федерации провозглашает Российскую Федерацию как социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 442-ФЗ) поставщики социальных услуг обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 27 Закона № 442-ФЗ стандарт социальной услуги включает в себя условия предоставления социальной услуги, в том числе условия доступности предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, дублирование необходимой для инвалидов также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Вместе с тем, на момент проведения проверки (13.02.2023) не работала кнопка для вызова помощи для инвалидов на входе в ГАУ «КРЦ «Фламинго». На двери в кабинет № 35 отсутствовало дублирование текстовой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

В соответствии с преамбулой Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) Закон № 69-ФЗ определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами (далее - организации), должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе индивидуальными предпринимателями.

В соответствии с абзацем 2 статьи 1 Закона № 69-ФЗ под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Согласно абзацу 2 статьи 1 Закона № 69-ФЗ под обязательными требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Обязательные требования пожарной безопасности установлены в том числе Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила противопожарного режима).

Проверкой установлено, что ГАУ «КРЦ «Фламинго» на момент проведения проверки (13.02.2023) нарушены нормы Правил противопожарного режима.

В соответствии с пунктом 14 Правил противопожарного режима устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

В нарушении указанного положения устройства для самозакрывания дверей, установленных в холле ГАУ «КРЦ «Фламинго», на момент проведения проверки (13.02.2023) находятся в неисправном положении.

В соответствии с подпунктом «к» пункта 16 Правил противопожарного режима на объектах защиты запрещается хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы.

Под лестницей в ГАУ «КРЦ «Фламинго» хранится стол для тенниса, являющийся горючим материалом.

В соответствии с пунктом 26 Правил противопожарного режима запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов №№ 1,2 и 3 из стационарного отделения ГАУ «КРЦ «Фламинго» не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа.

В соответствии с абзацем 2 статьи 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (далее – Закон № 52-ФЗ) юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

В соответствии с частью 1 статьи 28 Закона № 52-ФЗ в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии с пунктом 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20) мебель в организации должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

В кабинетах №№ 41, 42, кабинете монтессори ГАУ «КРЦ «Фламинго» на момент проведения проверки использовалась мягкая мебель с покрытием, не допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

В соответствии с пунктом 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В ГАУ «КРЦ «Фламинго» на момент проведения проверки в стационарном отделении неудовлетворительное состояние стен и потолков: в игровой на стене следы подтеков, в отделении социально трудовой помощи во всех помещениях на потолках и стенах следы протеканий, местами отхождение штукатурного слоя.

В соответствии с пунктом 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркируются в зависимости от назначения и должны использоваться в соответствии с маркировкой; не допускается использование

деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря.

На момент проведения проверки на пищеблоке ГАУ «КРЦ «Фламинго» используются разделочные доски с маркировками «хлеб», «масло», «сыр», «гастрономия» с дефектами (трещинами), инвентарь и оборудование использовались не в соответствии с маркировкой: на разделочной доске «КС» резали лук репчатый и использовался стол с маркировкой «МС».

В соответствии с пунктом 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20) прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на предприятие общественного питания должен осуществляться при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами.

На момент проведения проверки в ГАУ «КРЦ «Фламинго» отсутствовали маркировочные ярлыки с указанием наименования производителя, даты изготовления, условий и сроков годности на плодоовощную продукцию (вишни, смородины), в холодильнике хранился сыр с признаками порчи (наличие плесени) и отсутствовали маркировочные ярлыки с указанием наименования производителя, даты изготовления, условий и сроков годности.

В соответствии с пунктом 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 мытье столовой посуды должно проводиться отдельно от кухонной посуды, подносов для посетителей.

На момент проведения проверки на пищеблоке в ГАУ «КРЦ Фламинго» не проведена качественная обработка кухонного инвентаря (на разделочная доске с маркировкой «РС» имелись остатки пищевой продукции).

В соответствии с пунктом 6 статьи 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» антитеррористическая защищенность объекта представляет собой состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410 (далее – Требования № 410).

В соответствии с подпунктом «з» пункта 16 Требований № 410 в целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от присвоенной им категории разрабатываются и утверждаются организационно-распорядительные документы по вопросам взаимодействия и взаимного обмена информацией с территориальными органами безопасности и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом «и» пункта 16 Требований № 410 в целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от присвоенной им категории разрабатываются и утверждаются организационно-распорядительные документы по вопросам обеспечения информационной безопасности и осуществления мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам объектов (территорий).

В нарушении указанных норм Требований в ГАУ «КРЦ Фламинго» указанные организационно-распорядительные документы не разработаны.

Согласно подпункту «а» пункта 17 Требований № 410 на объектах (территориях) первой категории дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 15 Требований, осуществляются следующие мероприятия по оснащению объекта (территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны и (или) обеспечение охраны объекта (территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций.

В ГАУ «КРЦ Фламинго» не обеспечена охрана объекта (территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций либо оснащением объекта (территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны.

Несоблюдение требований законодательства, связанных с принятием надлежащих мер по обеспечению требований, установленных законодательством в сфере социального обслуживания населения, противопожарным законодательством, законодательством об антитеррористической защищенности, влекут за собой нарушение прав и законных интересов граждан, в том числе, несовершеннолетних, которым оказываются социальные услуги в ГАУ «КРЦ «Фламинго».

Причинами и условиями, способствовавшими допущенным нарушениям закона, являются ненадлежащая организация исполнения требований федерального законодательства должностными лицами ГАУ «КРЦ «Фламинго», в связи с чем необходимо принятие организационных мер, направленных на устранение допущенных нарушений, а также причин и условий, им способствовавших.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление. Принять необходимые конкретные меры по устранению нарушений законодательства о рассмотрении обращений граждан и недопущению их впредь, а также причин и условий, способствующих их совершению.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях действующего законодательства.

3. Рассмотреть данное представление с участием представителя прокуратуры города Кемерово, предварительно сообщив о дате, времени и месте рассмотрения.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить прокурору города в письменной форме в течение месяца со дня получения представления.

Прокурор города

А.А. Рудь

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00D48DA6BCD6CE779BEC3944D97851CB7A

Владелец Рудь Александр Александрович

Действителен с 29.12.2022 по 23.03.2024